

**6.1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)****1. Wurde der Behörde bereits angezeigt, dass ein Betriebsbereich vorliegt?**

- Ja. Bitte fahren Sie mit Frage 2 fort.
- Nein. Bitte fahren Sie mit Frage 3 fort.

**2. Ergeben sich durch das beantragte Vorhaben Änderungen in Bezug auf das tatsächliche oder vorgesehene Vorhandensein gefährlicher Stoffe nach Anhang I Spalte 2 der 12. BImSchV oder deren Entstehung bei außer Kontrolle geratenen Prozessen (auch bei der Lagerung)?**

- Ja. Bitte aktualisieren Sie die Berechnung zur Ermittlung von Betriebsbereichen und legen Sie die Unterlagen der Ermittlungshilfe diesem Antrag bei. Fahren Sie bitte mit Frage 4 fort.
- Nein. Bitte legen Sie die entsprechenden Unterlagen zur bereits erfolgten Anzeige diesem Antrag bei und fahren mit Abschnitt 6.2 fort.

**3. Sind gefährliche Stoffe nach Anhang I Spalte 2 der 12. BImSchV in einer oder mehreren Anlagen eines Betreibers tatsächlich vorhanden oder kann vernünftigerweise vorhergesehen werden, dass solche Stoffe bei außer Kontrolle geratenen Prozessen (auch bei der Lagerung) entstehen?**

- Ja. Ermitteln Sie bitte, ob die Mengenschwellen zum Erreichen eines Betriebsbereiches erreicht oder überschritten werden.
- Nein.

**4. Liegt entsprechend der Ermittlungshilfe ein Betriebsbereich vor?**

- Nein. Es liegt kein Betriebsbereich vor. Bitte fahren Sie mit Abschnitt 6.4 fort.
- Ja. Es liegt ein Betriebsbereich der unteren Klasse vor. Bitte fahren Sie mit Abschnitt 6.2 fort.
- Ja. Es liegt ein Betriebsbereich der oberen Klasse vor. Bitte bearbeiten Sie Abschnitt 6.2 und 6.3.

Anlagen:

- HH\_INP\_GP-1TG-Anl-06-01-01\_Erlaeuterung-Anwendbarkeit-12-BImSchV\_DE\_000.pdf

# Anlage 6.1.1 Anwendbarkeit der Störfall- Verordnung

## Antrag auf Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG

### 1. Teilgenehmigung

#### Bauvorbereitende Maßnahmen (BVM) und prognostiziertes Gesamtvorhaben

zum

#### HeideHub - Gesamtfläche Heide

Tennet TSO GmbH



Revision	Datum	Änderungsbeschreibung	Autor	Reviewer	Freigeber
000	21.03.2025	Initiale Erstellung	KloKat	PenSte	MueSte

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung.....	4

## Abkürzungsverzeichnis

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
DC	Direct Current (deutsch: Gleichstrom)
kV	Kilovolt

# 1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung

Bei den Anlagen auf dem Gesamtgelände des HeideHub (Heide Konverter 1, 380-kV-Schaltanlage und DC-Schaltanlage) handelt es sich nicht um Anlagen, die unter den Gesichtspunkten der 12. BImSchV (sog. Störfallverordnung) zu betrachten sind. Die Menge an Treibstoff (Notstromaggregat), Transformatorenöl sowie Frostschutzmittel, welche gemäß der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) voraussichtlich in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft werden können, bleiben nach aktuellem Stand unter den Mengenschwellen des Abschnitt 1.2. Anhang I der Störfallverordnung. Im Zuge der weiteren Teilgenehmigungen wird näher auf die eingesetzten Stoffe und die entsprechenden Mengen eingegangen.